



पुणे महानगरपालिका
Pune Municipal Corporation



अग्निशमन विभाग

अग्निशमन विभाग,
पुणे महानगरपालिका, पुणे
जावक क्र.: PMC/FB/2024-2025/02317
दिनांक: 03-12-2025

NOC

प्रति,
श्री. SANE GURUJI AROGYA KENDRA

विषय: SANE GURUJI AROGYA KENDRA , SR NO 165 A ,MALEWAD, HADAPSAR ,PUNE
हॉस्पिटल / क्लिनिक / नर्सिंग होमसाठी एनओसी करीता परवाना नुतनीकरण करणेकामी ना हरकत दाखला
मिळणेबाबत.

संदर्भ: अर्ज क्र. NHC10000012252603996, दिनांक: 03-12-2025

विभाग: हडपसर-मुंडवा क्षेत्रीय कार्यालय.


महोदय,

- सदरची जागा मुख्य रस्त्यालगत आहे. सदरची इमारतीचे बांधकाम आर.आर.सी.मध्ये तळमजला + तीन मजले अशी आहे
- सदर ठिकाणीचे इले.वायरिंग केपिंग केसिंग मध्ये आहे, हॉस्पिटल मधील वायरिंग वेळोवेळी मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे
- सदर हॉस्पिटल इमारती मध्ये तळमजल्यावर ओपीडी ०५, मेडिकल वितरक कक्ष, पंचकर्म विभाग दंत विभाग, सोनोग्राफी विभाग, क्ष किरण, नेत्र विभाग, अति दक्षता विभाग, स्त्री रोग, प्रस्तुती विभाग, बाल रोग विभाग लबोरेटरी, स्टोअर विभाग, आयुर्वेदिक औषधालय, कार्यालय पहिल्या मजल्यावर, वार्ड क्र. १ व २ स्पेशल रूम डिलक्स रूम, ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, ऑफिस, कॉन्फरन्स हॉल दुसऱ्या मजल्यावर वार्ड क्र. ०३ योग कक्ष,स्पेशल ओपीडी असून एकूण २५० बेड्सची व्यवस्था आहे
- आग प्रतिबंधक दृष्टीने सदर जागेत १५ नग एबीसी स्टोअर प्रेशर टाईप फायर एक्स्टिंग्वीशर्स ०४ कि.ग्र. क्षमतेचे ठेवण्यात आलेले असून, आत्यंतिक प्रसंगी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करून प्राथमिक स्वरूपातील आग विझविण्याचे ज्ञान तेथील कर्मचार्यांना असावे
- सदर ठिकाणी कोणत्याही इंधनाचा किंवा जळाऊ पदार्थाचा साठा करू नये.सदर ठिकाणी २ जिना व २ लिफ्ट वापरात आहे
- सदर इमारतीस असणारी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा, होज रील होज, स्प्रिंकलर सिस्टीम,फायर अलार्म, वेट रायझर बसविण्यात आलेली असून सदर अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित व सुस्थितीत असलेबाबत मे. फायर & क्लोजर सेफ्टी सोल्युशन, पुणे यांनी फॉर्म बी सादर केला आहे

TRUE COPY

PRINCIPAL
M.A. M's, Sumatibhai Shah
Ayurved Mahavidyalaya,
Hadapsar, Pune-411028

7. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांचे जसे अग्निशामक दल, पोलीस तसेच तेथील जबाबदार व्यक्ती यांचे दूरध्वनि क्रमांक स्पष्ट दिसतील अशा दर्शनी भागात लावावेत सदरचे दूरध्वनी क्रमांकाचे बोर्ड ग्लो साईनमध्ये (अंधारात स्वयम प्रकाशित होणारे) लावण्यात यावेत. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार स्थायी आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात आलेली आहे
8. सदर इमारतीत बाहेर पडण्याचे मार्ग, पोलीस, अग्निशमन दल, नर्सिंग होमशी संबंधित व्यक्ती यांचे दूरध्वनी क्र. असणारे फलक दर्शनी भागात लावण्यात आलेली आहे. सदर हॉस्पिटलमध्ये सहा महिन्यातून एकदा मॉक ड्रिल आयोजित करण्यात येवून, त्याची नोंद रजिस्टरमध्ये करण्यात यावी व सहा महिन्यातून एकदा फॉर्म बी दलाकडे सादर करण्यात यावा
9. सदर हॉस्पिटलकरीता आपत्कालीन आराखडा तयार करण्यात यावा, त्याची माहिती सर्व कामगारांना देऊन त्यानुसार आपत्कालीन प्रात्यक्षिके व बचाव कार्य याबाबत दर सहा महिन्यातून एकदा ड्रिल्स आयोजित करण्यात येउन त्याची स्वतंत्र रजिस्टर मध्ये नोंद घ्यावी
10. हॉस्पिटलमध्ये अँडमिट असलेल्या पेशंट व त्यांचे नातेवाईक यांची आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित बचावाची व स्थलांतर करण्याची जबाबदारी नर्सिंग होम प्रशासनाची असेल. त्याकरिता महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ चे पालन करणे बंधनकारक आहे
11. हॉस्पिटलमध्ये काही जागा मोकळी अथवा आरक्षित असावी जेणेकरून आग वा इतर आपत्तीमध्ये पेशंटला तात्पुरते स्वरूपात दुर्घटनाग्रस्त विभागानुसुरक्षित ठिकाणी हलवता येऊ शकेल
12. हॉस्पिटल परिसरात आपत्ती प्रसंगी अग्निशमन वाहनास अग्नी विमोचन व बचाव कार्य करणेकरीता साइड मार्जिन मध्ये कोणतेही अडथळे असू नयेत ही जबाबदारी हॉस्पिटल प्रशासनाची असेल
13. सदरचा ना हरकत दाखला आग प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या दृष्टीने १ वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.



PRAMOD SONAWANE

अग्निशमन विभाग
पुणे महानगरपालिका

महत्वाची सूचना:

१. हे प्रमाणपत्र केवळ अर्जदारासाठी वैध आहे.
२. कोणत्याही प्रकारे फेरफार, गैरवापर किंवा खोटे सादरीकरण दंडनीय अपराध आहे.
३. प्रमाणपत्रावरील QR कोड वापरून आपण याची सत्यता तपासू शकता.

TRUE COPY

PRINCIPAL
M.A. M's, Sumatibhai Shah
Ayurved Mahavidyalaya,
Hadapsar, Pune-411028